



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Воткинске

Свердлова ул., д.11, г.Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.:(34145) 5-18-34, Факс (34145) 5-18-22, E-mail: rosp-vtk@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 13.06.2023 г. №1323**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №47» города Воткинска Удмуртской Республики
по адресу: 427432, Удмуртская Республика, город Воткинск, Ленинградская ул., д.14
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске
Рублевой Светланой Петровной

(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №47» города Воткинска Удмуртской Республики (Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ детский сад №47), ОГРН 1021801062931 от 21 ноября 2002 г., ИНН 1828009364.

Место нахождения: 427432, Удмуртская Республика, город Воткинск, Ленинградская ул., д.14

Место осуществления деятельности: 427432, УР, город Воткинск, Ленинградская ул., д.14

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Покрытие подходов, дорожек на территории имеет дефекты (неровности покрытий) - п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее: СП 2.4.3648-20).
2. Покрытие поверхности имеют дефекты и повреждения 2-х столов в групповой, стола и шкафа для посуды в буфетной группы Утята; шкафа для посуды в буфетной группы раннего возраста Топтыжка - п.2.4.3, п.2.4.9. СП 2.4.3648-20
3. Полы имеют дефекты и повреждения в группе Топтыжка (на входной группе деревянные половицы прогнившие, на эвакуационном выходе бетонная поверхность пола и лестницы с дефектами и неровностями); в коридоре 1 этажа под лестничным пролетом, в бельевой постирочной (на полу отсутствуют плитки); в буфетной и раздевальной группы Утята; в умывальной группы Зайчики на полу отсутствуют плитки, в туалетной для девочек на полу вокруг унитазов щель между полом и унитазом, пол неровный между стеной и канализационной трубой в туалетных для девочек и мальчиков- п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.
4. Стены имеют дефекты и повреждения в помещении постирочной, в буфетной и в туалетной группы Утята, в буфетной старшей группы Сказка; в группе раннего возраста Топтыжка в буфетной от стен, в групповой с оконных отходит покраска; в подготовительной группе Солнышко в буфетной со стены и потолка отходит покраска, в туалетной на стене отсутствуют 2 плитки, со стены отходит покраска; в подготовительной группе Зайчики отходит покраска от стены в буфетной, со стен и потолка в раздевальной, в умывальной с подоконника и оконных откосов; со стены и канализационного стояка отходит покраска в туалетной группы Зайчики; стены имеют дефекты в групповой, стены и потолок в буфетной старшей группы Радуга - п.2.5.3. СП 2.4.3648-20
5. Остекление окон выполнено из нецельного стеклопакета в коридоре 1 этажа, в бельевой постирочной; нарушена целостность оконного стекла (трещины) в бельевой постирочной, в раздевальной группы Улыбки, в групповой группы Утята; чистка оконных стекол не проводится по мере загрязнения в бельевой постирочной, где между оконными рамами пыль, мусор, паутина - п.2.8.3 СП 2.4.3648-20
6. В старших группах Радуга и Сказка (1 этаж) туалетные общие для девочек и мальчиков, в которых установлены по 3 унитаза, кабинки не оборудованы дверями - п.2.4.11, п.3.1.7. СП 2.4.3648-20
7. В кладовой продуктов стены и потолок имеют повреждения (отходит покраска, частично сыплется штукатурка); в цехе сырой продукции со стен частично отходит покраска, на полу 1 плитка сломана, на стене имеется скол плитки; в цехе первичной обработки овощей со стен отшелушивается покраска, на полу частично отсутствует плитка, пол неровный, с дефектами- п.2.16 СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Тем самым, нарушен **Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.11, 28**

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Групповую группы Утята обеспечить столами без дефектов и повреждений, буфетные групп Утята и раннего возраста Топтыжка столовой мебелью без дефектов и повреждений в соответствии с п.2.4.3, п.2.4.9. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 01.08.2023г.

2. Полы выполнить без дефектов и повреждений в группе Топтыжка (на входной группе и на эвакуационном выходе), в коридоре 1 этажа под лестничным пролетом, в бельевой постирочной, в буфетной и раздевальной группы Утята, в умывальной и туалетных для девочек и мальчиков группы Зайчики в соответствии п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 01.08.2023г..

3. Стены выполнить без дефектов и повреждений в помещении постирочной, в буфетной и в туалетной группы Утята, в буфетной старшей группы Сказка; стены в буфетной, оконные откосы в группе раннего возраста Топтыжка; стены и потолок в буфетной, стены в туалетной подготовительной группы Солнышко; стены в буфетной, стены и потолок в раздевальной, подоконник и оконные откосы в умывальной, стены и поверхность канализационного стояка в туалетной подготовительной группы Зайчики; стены в групповой, стены и потолок в буфетной старшей группы Радуга в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 01.08.2023г.

4. Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в коридоре 1 этажа, в бельевой постирочной, в раздевальной группы Улыбки, в групповой группы Утята в соответствии с п.2.8.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 01.08.2023г.

5. В бельевой постирочной провести чистку оконных стекол согласно п.2.8.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 01.08.2023г.

6. В кладовой продуктов стены и потолок, в цехе сырой продукции и в цехе первичной обработки овощей пищеблока стены и пол выполнить без дефектов и повреждений согласно п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: до 01.08.2023г.

7. В туалетных старших групп Радуга и Сказка кабинки оборудовать дверями в соответствии п.2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 01.08.2023г.

8. Покрытие подходов, дорожек на территории выполнить без дефектов в соответствии с п.2.2.4 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 01.11.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №47» города Воткинска Удмуртской Республики (Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ детский сад №47), ОГРН 1021801062931 от 21 ноября 2002 г., ИНН 1828009364, 427432, Удмуртская Республика, город Воткинск, Ленинградская ул., д.14

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, д.11

Тел.:(34145) 5-18-34, Факс (34145) 5-18-22,

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по п.1- п.7 в срок до 01.08.2023г.

по п.8 в срок до 01.11.2023г.

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

Рублева С.П

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

« 13 » июня 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: